ТРМ1033-24

| Конт. | Цепь | Цепь | Конт. |
|---|---|---|---|
| 1 | -24В | RS-485 (B) | 33 |
| 2 | +24В | RS-485 (A) | 34 |

| Конт. | Цепь | Цепь | Конт. |
|---|---|---|---|
| 3 | Общий №1 | DO 1 | 15 |
| 4 | DI 1 | Общ. DO1-2 | 16 |
| 5 | DI 2 | DO 2 | 17 |
| 6 | DI 3 | DO 3 | 18 |
| 7 | DI 4 | Общ. DO3-4 | 19 |
| 8 | Общий №2 | DO 4 | 20 |
| 9 | DI 5 | DO 5 | 21 |
| 10 | DI 6 | Общ. DO5-6 | 22 |
| 11 | DI 7 | DO 6 | 23 |
| 12 | DI 8 | DO 7 | 24 |
| 27 | AI 1 | Общ. DO7-8 | 25 |
| 28 | Общий №3 | DO 8 | 26 |
| 29 | AI 2 | AO1 (-) | 37 |
| 30 | AI 3 | AO1 (+) | 38 |
| 31 | Общий №4 | AO2 (-) | 39 |
| 32 | AI 4 | AO2 (+) | 40 |

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Условно-графическое обозначение прибора ТРМ1033

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |
| Лист 1 | Листов 2 | |

УГО

Копировал

Формат А4

| ТРМ1033-220 | | | |
|---|---|---|---|
| Конт. | Цепь | Цепь | Конт. |
| 1 | ~220В | RS-485 (B) | 33 |
| 2 | ~220В | RS-485 (A) | 34 |
| Конт. | Цепь | Цепь | Конт. |
| 3 | Общий №1 | DO 1 | 15 |
| 4 | DI 1 | Общ. DO1-2 | 16 |
| 5 | DI 2 | DO 2 | 17 |
| 6 | DI 3 | DO 3 | 18 |
| 7 | DI 4 | Общ. DO3-4 | 19 |
| 8 | Общий №2 | DO 4 | 20 |
| 9 | DI 5 | DO 5 | 21 |
| 10 | DI 6 | Общ. DO5-6 | 22 |
| 11 | DI 7 | DO 6 | 23 |
| 12 | DI 8 | DO 7 | 24 |
| 27 | AI 1 | Общ. DO7-8 | 25 |
| 28 | Общий №3 | DO 8 | 26 |
| 29 | AI 2 | AO1 (-) | 37 |
| 30 | AI 3 | AO1 (+) | 38 |
| 31 | Общий №4 | AO2 (-) | 39 |
| 32 | AI 4 | AO2 (+) | 40 |
| 13 | Вых. +24В | | |
| 14 | Вых. -24В | | |

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Лист | Nдокум. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|

Лист 2

Копировал Формат А4