2 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЩИТА

Перечень оборудования, установленного в щите управления котла, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Спецификация оборудования

№ пп	Наименование	Тип устройства	Кол., шт	Примечание
1	Выключатель автоматический, 3 полюса	Easy9 C 20 A	1	QF2
2	Выключатель автоматический, 1 полюс	BA47/29 C 1	1	SF1
3	Контактор	КМИ-11810 18 А 230 В/АС-3 1 НО	1	KM1
4	Светильник	ЛПО 2004А-1, 6 Вт	1	EL1
5	Кнопка грибок нажимная с фиксацией, красная	НО+НЗ	1	SB1
6	Кнопка нажимная, зеленая	НО	1	
8	Индикатор светосигнальный	AD22-22DS, 220В, белый	1	VD1
9	Индикатор светосигнальный	AD22-16DS, 220В, красный	1	VD2, VD4
10	Индикатор светосигнальный	AD22-16DS, 220В, зеленый	1	VD3
11	1. Реле промежуточное, 220 В 2. Колодка для реле	RSB2A080M7 PYF-022BE/2	1 1	KV1
12	Преобразователь давления измерительный	ПД150-ДИВ200П-809-2,5-1-Р	1	1
13	Преобразователь частоты	ATV212HU55N4	1	SY1

Назначение автоматов защиты:

QF1 - Ввод питания;
SF1 - Схема управления и регулирования;