

Перв. примен.

Справа. №

2.825.450-АХВ

Шкаф автоматики насосной установки

A1  
Терминатор 120 Ом  
Адрес  
Modbus-нет

A3  
Адрес  
Modbus-нет

A2  
Адрес  
Modbus-02

Преобразователь частоты векторный

FDU  
Терминатор 120 Ом  
Адрес  
Modbus-01

A4  
Адрес  
Modbus-нет

Условные обозначения:

- интерфейс RS485

- интерфейс UART

Параметры интерфейса RS485:

Скорость – 9600 бит/с

Длина посылки – 8 бит

Контроль четности - нет

Количество стоп-битов в посылке - 1

Протокол обмена – Modbus RTU

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Панель ИП320	1	
A2	Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р.Ч	1	
A3	Модуль интерфейсный RS-485 ПР-МИ485	1	для ПР110
FDU	Преобразователь частоты векторный ПЧВ103-3КО-В	1	
A4	Локальная панель оператора ЛПО1	1	для ПЧВ103

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГИП	Давлетов Ф.К.			
Разраб.	Давлетов Ф.К.			
Утв.				

2.825.450-АХВ

Автоматизация насосной установки

Насосная ХВС в здании спального корпуса профилактиция УГОК

Структурная схема автоматизации

Лит.

Масса

Масштаб

Р

Лист 1

Листов 1

ООО «Стройавтоматика»

Формат А3