

Перв. примен.		№ п/п	Номер позиции	Наименование,технические характеристики оборудования	Тип, ГОСТ, ТУ оборудования	Количество	Примечание
		1		Приборы			
		1.1	A1	Панель оператора	ИП320	1	
		1.2	A2	Программируемое реле	ПР110-220.8ДФ.4Р.Ч	1	
		1.3	A3	Модуль интерфейсный RS-485	ПР-МИ485	1	
		1.4	G1	Блок питания Uвых=24В, 30Вт	БП30Б-Д3-24	1	
		2		Преобразователи давления			
		2.1	PS1	Реле давления диапазон настройки 0,2...8,0 бар	LP/3	1	
		2.2	PT1	Преобразователь давления диапазон 0...10 бар 4-20mA	MBS 3000 2011	1	
		3		Электромонтажные изделия			
		3.1	K1,K2	Реле промежуточное с панелью Uкат=24В пост	RM 94P-24-W	2	
		3.2	HL1,HL2	Светосигнальный индикатор Uпит=220В	AL-22TE	2	
		3.3	SA1	Переключатель на 3 положения	ALCLR-22	1	
		3.4	XT1	Набор зажимов клеммных на рейку DIN	JXB-2.5/35	33	
		3.5	XP1,XP2	Кабель соединительный KC8	RJ12	2	