

Инв. N подл.	Подпись и дата		Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору заказчика
A1	Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133	ТРМ133-х.01		ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
A2	Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS485 ОВЕН АС3-М	АС3-М-220	АС3-М-220	ТМ "ОВЕН"	шт.	1	0.5	
HL1	Сигнальная LED лампа 220 VAC	MT22-D34	MT22-D34	ТМ "MEYERTEC"	шт.	1	0.039	
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель				шт.	1		По выбору заказчика
SA1	Переключатель, 2 положения, 1 NO, с фиксацией	MTB2-BDZ112	MTB2-BDZ112	ТМ "MEYERTEC"	шт.	1		
XT1, XT2	Группа клемм	MTU-х		ТМ "MEYERTEC"	шт.	30		По выбору заказчика
ШС1	Шкаф силовой в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный ШЗ45				шт.	1		По выбору заказчика
QF2	Двухполюсный автоматический выключатель				шт.	1		По выбору заказчика
XT3	Группа клемм	MTU-х			шт.	12		По выбору заказчика
KM1	Контактор 3-х полюсный, упр. 220В				шт.	1		По выбору заказчика

				АБВГ - 25.01 - НТХ.СО			
Н.контр.				Управление системой приточной вентиляцией			
Втор.пров.							
Проверил				Спецификация изделий, оборудования и материалов			
Разработал							

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ET1	Клапан запорно-регулирующий Regada 230VAC	Regada ST mini		TM "Regada"	шт.	1		
NS1, NS2	Привод воздушного клапана с пружинным возвратом, 230VAC				шт.	2		По выбору заказчика
NS3, NS4	Канальный вентилятор 230 VAC				шт.	2		По выбору заказчика
PDS1...PDS3	Датчик перепада давления QBM81-5	QBM81-5		TM "Siemens"	шт.	3		
TE1	Датчик температуры ДТС 3105	ДТС3105-Рt100.В2.х		TM "ОБЕН"	шт.	1		
TE2	Датчик температуры ДТС 3015	ДТС3015-Рt100.В2.200		TM "ОБЕН"	шт.	1		
TE3	Датчик температуры ДТС 3005	ДТС3005-Рt100.В2		TM "ОБЕН"	шт.	1		
TS1	Термостат защиты от обмерзания	FST		TM "Евроклима"	шт.	1		
TS2	Реле температурное РТ-4	РЭЛС.421261.009		НПК "Рэлсиб"	шт.	1		
	Кабель КВВГнг-LS 2х0,75				м			Длину кабеля определить по месту
	Кабель КВВГнг-LS 2х1,5				м			Длину кабеля определить по месту
	Кабель КВВГнг-LS 3х1,5				м			Длину кабеля определить по месту
	Кабель КВВГЭнг-LS 4х0,75				м			Длину кабеля определить по месту
	Кабель МКЭШ 3х0,35				м			Длину кабеля определить по месту

				АБВГ - 25.01 - НТХ.СО				
Н.контр.				Управление системой приточной вентиляцией				2
Втор.пров.								
Проверил				Спецификация изделий, оборудования и материалов				
Разработал								